

# **Tűzvédelmi Szabályzat**

**Csukás István  
Nevelési és Oktatási  
Gyermekközpont**

**Teskánd**

**2009.**

## TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont, oktatási intézmény

### **a tűz elleni védekezés feladatainak végrehajtása érdekében**

az alábbi **igazgatói utasítást** adom ki  
a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként.

## **I. Általános rendelkezések**

### 1.1 A szabályzat hatálya

Kiterjed az intézményhez tartozó összes helyiségre, létesítményre, szabad területre. A szabályzatban foglaltak végrehajtása az iskola valamennyi dolgozója, továbbá területén tartózkodó idegen személyek számára-külön felhívás és figyelmeztetés nélkül is-egyaránt kötelező.

### 1.2 A Szabályzat célja

Azon tűzvédelmi előírások, magatartási szabályok ismertetése,

- amelyeket, mind az üzemeltetés, mind az átalakítás, felújítás során az iskola tűzbiztonsága és a megelőző tűzvédelmi feltétel kialakítása érdekében végre kell hajtani,
- amelynek magatartásával az iskola és a felügyeletéhez tartozó területeken tüzesetek elkerülhetők és megelőzhetők;
- amelyek elsajátításával és a tűz esetén való alkalmazásával a tűzkár csökkenthetővé a személyek testi épsége megóvható.

## **II. Tűzvédelmi feladatok**

### **1. Az intézmény hatásköre**

Az intézményvezető tűzvédelmi feladatkörét megbízottja útján látja el, ennek érdekében gondoskodik az intézményben egy **tűzvédelmi felelős megbízásáról**, ezen túlmenően az intézmény vezetője láttamozza a tűzvédelmi felelős által vezetett dokumentációt az intézmény tűzvédelmi eseményeiről

(tűzvédelmi szemlék és tűzesetek jegyzőkönyvei, tűzoltó készülékek nyilvántartása, tűzvédelmi oktatások naplója stb.).

## 2. A tűzvédelmi felelős feladatköre

A tűzvédelmi felelős folyamatos tevékenységét az érvényes jogszabályoknak megfelelően látja el.

**Feladatai** a következők:

- elvégzi, ellenőrzi az intézményben a tűzvédelmi előírások betartását,
- biztosítja a tűzoltó készülékeket, és felülvizsgálja azok üzembiztonságát,
- gondoskodik az alkalmazottak előzetes-, ismétlődő-, és rendkívüli tűzvédelmi oktatásáról, valamint annak dokumentálásáról,
- részt vesz a tűzvédelmi szemléken, a tapasztaltak alapján megszünteti a hiányosságokat és a megtett intézkedésekről beszámol az intézmény vezetőjének.

## 3. Az alkalmazottak tűzvédelmi kötelességei

Az intézmény területén dolgozó valamennyi közalkalmazott feladata:

- az intézmény területén a tűzvédelmi **szabályok** és tilalmi rendelkezések (pl. dohányzás és nyílt láng használata) **betartása**,
- a használt elektromos és egyéb intézményi berendezések üzembiztonságának ellenőrzése és a használati utasítások szerinti **pontos kezelése**, valamint a munka után a berendezések **áramtalanítása**,
- a kijelölt közlekedési utak **szabadon tartása**, azok és a tűzoltó berendezések eltorlaszolásának megakadályozása, a hulladék megfelelő helyre való eltávolítása,
- a **tűzvédelmi oktatáson** való aktív részvétel és a tűzoltó készülék kezelésének ismerete,
- a **tűzeset**jelentése a tűzoltóságnak, illetve az intézmény vezetőjének,
- valamint a tűzoltásban való részvétel.

## III. Általános biztonsági szabályok

### 1. Dohányzás és nyílt láng használata

**Az intézményi épületekben** (irodahelyiségekben, tantermekben, közlekedési utakon, egyéb helyiségekben) tűz-, és robbanásveszélyes anyagokat tárolni és nyílt tüzet gyújtani tilos!

**Szabadban tüzet gyújtani** (iskola udvara) illetve tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz-, és robbanásveszélyt ne jelentsen. Figyelembe kell venni a környezetvédelmi és a helyi önkormányzati előírásokat, a tűzrakás közelében a tűzoltásra alkalmas anyagokat és felszerelést kell tartani. A tüzelés helyszínét **örizetlenül** hagyni tilos!

Az oktató-nevelő intézmény teljes területén a tanítási és nevelési idő alatt, valamint a gyermekfelügyelet ellátása körben-az arra kijelölt helyek kivételével- **tilos a dohányzás!**

Az intézményben **dohányzásra kijelölt hely:**

- az épület külső, külön bejáratú-diákoktól- szeparált raktárhelyisége, jelenleg a konyha mögötti udvar.

## 2. Az üzemeltetéssel kapcsolatos általános előírások

- a létesítményt a helyiségek csak használatbavételi üzemeltetési engedélyben megállapított rendelkezésüknek megfelelően a megelőző tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad használni.
- Az iskolában, annak helyiségeiben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges eszközt, az engedélyezett mennyiségű anyagot, tűzveszélyes folyadékot szabad tartani.
- A helyiségből, veszélyes övezetből, szabad térről, a gépről, műszerről, berendezésről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább a napi munka befejezésekor el kell távolítani és elszállítani a tárolóhelyre.
- Gázt szállító csőrendszerrel a gázszivárgást meg kell akadályozni. elektromos berendezést bekapcsolni tilos, ha lehetséges, a környezetet áramtalanítani kell.
- Az esetleg szétfolyt tűzveszélyes folyadékok nem éghető anyaggal (pl. homok) folyamatosan fel kell itatni és az erre kijelölt nem éghetőanyagú edényben tárolni.

## 3. A közlekedési utak és a kijáratok védelme

A létesítmény közlekedési, valamint **vízszerezési helyeihez vezető útjait** állandóan szabadon kell tartani. Az udvar bejáratának és területének a tűzoltó gépjárművek számára járható állapotban kell lenni.

Tilos az épületben és az egyes helyiségekben az elektromos berendezések kapcsolóit, a közművek **nyitó és záró szerkezetét**, a tűzvédelmi felszereléseket és készülékeket bármilyen módon takarni.

A belső közlekedési utakat: folyosókat, átjárókat, lépcsőházakat, továbbá a **kiürítési és menekülési útvonalakat tilos eltorlaszolni** vagy leszűkíteni! A közlekedési utakat tárolásra igénybe venni még átmenetileg sem szabad.

Az ajtónyílásokat, a **vészkijáratokat**, a **vészlétrákat**, illetve a vészkilépőket állandóan hozzáférhető módon kell tartani, műszaki felülvizsgálatokról folyamatosan gondoskodni kell. A terhelési próbát vészkijáratnál, illetve vészlétránál legalább évenként felül kell vizsgáltatni, amiről jegyzőkönyvet kell kiállítani.

Azoknak a helyiségeknek az ajtaját, melyekben emberek tartózkodnak, **be-vagy lezárni** még ideiglenesen sem szabad!

#### 4. A tüzelő-, és fűtőberendezések kezelése

A **tüzelő-, fűtőberendezések** és a környezetükben lévő éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, (illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni), hogy az éghető anyag felületén mérhető hőmérséklet a legnagyobb hőterhelés mellett se haladja meg a 60 Celsius fokot.

**Tűz-, és robbanásveszélyes anyagot** vagy éghető folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 méteres távolságon belül nem szabad elhelyezni.

A fűtőberendezést csak az arra **kioktatott személy (fűtő)** kezelheti. Az oktatást a tüzelő berendezési használati utasításában rögzítettek szerint kell végrehajtani. A fűtőberendezést **felügyelet** nélkül hagyni szigorúan tilos, különösen az olyan berendezést, amely égésbiztosító berendezéssel nincs ellátva.

Csak államilag engedélyezett típusú és **kifogástalan műszaki állapotú** tüzelő-, és fűtőberendezést szabad használni.

Az **égéstermékek elvezetéséről** úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.

#### 5. Az elektromos berendezések használata

Az intézmény elektromos berendezéseit, valamint az elektromos hálózatot a helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása alapján kell az előírt időközönként szakértővel tűzvédelmi szempontból **felülvizsgáltatni**.

Az intézményben tartott **közvetlen hőleadású** elektromos berendezések (főzőlap, kávéfőző, vasaló stb.) nem éghető (pl. azbeszt) lapon kell tartani-lehetőleg nem éghető padlózatú helyiségben.

Az elektromos berendezéseket fényjelzős (biztonsági) kapcsolóval kell ellátni, a berendezést a használat után **ki kell kapcsolni** és az áramforrásról le kell választani. A tűzvédelmi elővigyázatosság miatt az elektromos berendezéseket **felügyelet** nélkül üzemeltetni tilos!

**Elromlott** vagy megrongálódott **elektromos berendezést** használni tilos! A javíttatásról oly módon kell gondoskodni, hogy a kisebb berendezéseket át kell adnia gondnoknak, a nagyobb elektromos felszerelési tárgyak hibáját be kell jelenteni a gazdasági vezető helyettesnek.

**Az elektromos berendezések, felszerelések karbantartását csak szakképzett személy végezheti!**

Az intézmény területén csak szabványos kivitelű elektromos világító berendezések alkalmazhatók. A **világító berendezéseket** úgy kell elhelyezni, hogy azok környezetükre tűzveszélyt ne jelentsenek!

Elektromos **kapcsolószekrényben**, vagy annak közvetlen közelében éghető anyagot tárolni tilos!

Tilos az **olvadó biztosítékokat**, megszakítókat dróttal áthurkolni (patkolni)! Használaton kívüli elektromos vezeték leszereléséről gondoskodni kell!

#### 6. Tűzveszélyes tevékenység végzése

Tűzveszélyes tevékenységet csak olyan helyen lehet végezni, ahol tüzet vagy robbanást nem okozhat. Veszélyes tűzvédelmi tevékenységet csak érvényes **tűzvédelmi engedéllyel** rendelkező személy folytathat.

A tűzvédelmi engedélyt írásban az intézmény tűzvédelmi felelőse adja ki. A tűzvédelmi felelős távollétében az intézmény gondnoka jogosult a tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére.

A tűzvédelmi engedélynek **tartalmaznia** kell:

- a tevékenység időpontját, helyét,
- a tűzveszélyes munkafolyamat leírását,
- a munkát végző személy nevét és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát,
- a vonatkozó előírásokat, és a tüzeset megelőzésének módját.

**Külső cég** által végzett tűzveszélyes tevékenységhez az engedély kiadás a külső cégvezetőjének a feladata. Az engedélyt azonban **be kell mutatni** az intézmény tűzvédelmi felelősének (távollétében a gazdasági munkatársnak, az általános munkaidőn túl a gondnoknak), aki azt a szükséges további helyi tűzvédelmi előírásokkal kiegészíthet.

**Tűzveszélyes környezetben** végzett tűzveszélyes tevékenységhez a kezdéstől a befejezésig az engedélyező a szükséges **felügyelet** köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles **átvizsgálni** és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

#### IV. Tűzvédelmi előírások

##### 1. Tűzveszélyességi osztályba sorolás

Az intézmény minden helyiségét, a bennük tárolt anyagok, a helyiségben alkalmazott technológiák és munkafolyamatok figyelembevételével tűzveszélyességi osztályokba kell sorolni.

Az **Országos Tűzvédelmi Szabályzat** (OTSZ) alapján az intézmény általánosan a „D” osztályba tartozik.

Tűzveszélyes „C” osztályba tartoznak az alábbi helyiségek: irattár, kémiai szertár, laboratórium, számítástechnika terme, technika terem.

##### 2. A tűzoltó készülékek és berendezések

Az intézmény csak megfelelően karbantartott, könnyen kezelhető, **hatóságilag engedélyezett tűzoltó készülékeket** szabad tartani, a tűzveszélyességi osztályba sorolás szerinti számban. A tűzoltó készülékeket az előírások szerint félévenként kell ellenőriztetni.

A **tűzoltó készülékeket** jól látható helyen, könnyen hozzáférhetően, a kijárat, vagy a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, **üzemképes állapotban** kell tartani.

A készülékeket helyükről elmozdítani, eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos! Semmiféle anyagot nem lehet a tűzoltó készüléken elhelyezni, arra ráakasztani!

A **tűzcsapszekrény** ajtajára 80 mm nagyságú „TŰZCSAP” feliratot kell elhelyezni, vörös festékkel. A tűzcsapszekrényben az 1 db „C” jelű nyomótömlő összeszerelt állapotban legyen készenlében tartva. Ez azt jelenti, hogy a tömlőt közepén összetekercselve hajtsák össze, a tömlő egyik végét a tűzcsapra, a másik végére pedig a sugárcsövet kell rögzíteni.

A **tűzcsap használatát** az oktatás keretében minden dolgozóval meg kell ismertetni. A tűzoltó-vízforrásokat és azok szerelvényeit a szabványnak megfelelően kell felülvizsgáltatni. A felülvizsgálat azt jelenti, hogy a fenntartónak félévenként szakvizsgával rendelkező személlyel a tűzcsapot és szerelvényeit felül kell vizsgáltatni. A szintetikus alapanyagú tűzoltó nyomótömlőket 5 évenként nyomáspróbázni kell, és egyéb méréseket és felülvizsgálatokat is el kell végezteni a szabálynak megfelelően.

### 3. A tűzvédelmi oktatás

Az intézmény alkalmazottait (főállású és részmunkaidejű közalkalmazottak) és megbízással jogviszonyú dolgozóit munkába álláskor, továbbá **évente egy alkalommal** munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. A tűzvédelmi oktatás **tartalma:**

- a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyessége,
- a tűzvédelmi szabályzat előírásai,
- a tűzjelzés lehetőségei és módjai,
- a tűz esetén követendő magatartás,
- az elhelyezett kézi tűzoltó készülékek használata,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei.

Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni. Az oktatás megtörténtét az alkalmazott a **tűzvédelmi oktatási naplóban**, vagy jegyzőkönyvben, aláírásával köteles igazolni.

Ha a dolgozó az éves **ismétlődő tűzvédelmi oktatáson** nem vett részt valamilyen okból (betegség, szabadság) részére az oktatást a munkába állás napján kell megtartani. A tanulók tűzvédelmi oktatását az osztályfőnök végzi, illetve szervezi meg.

#### 3.1. Kiürítési gyakorlat

Évente legalább egy alkalommal tűzriadó próbát kell tartani a tanulóifjúság és az alkalmazottak számára a tűzriadótervben foglaltaknak megfelelően. Az iskola veszély esetén történő gyors és biztonságos elhagyására való felkészülés érdekében.

#### 3.2. A tűzvédelmi szemle

A tűzvédelmi helyzet folyamatos figyelemmel kísérése és az **ellenőrzés érdekében** évente legalább egy alkalommal átfogó tűzvédelmi szemlét kell tartani az intézmény területén. Az éves szemlén túl szükség szerint kell helyszíni tűzvédelmi ellenőrzéseket tartani.

A tűzvédelmi szemlén az **intézmény vezetői és a tűzvédelmi felelős** vesznek részt. A tűzvédelmi szemléről **jegyzőkönyvet** kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az alábbiakat:

- a feltárt tűzvédelmi hiányosságokat,
- a megszüntetésért felelős illetékes személyt,
- a hiányosság megszüntetésének határidejét.

### 3.3. Tűzvédelmi dokumentumok őrzése

Az intézmény a tűzvédelmi események és tevékenységek iratait a **kézi iratárban** tartja.

A fontosabb iratok a következők: a helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása, az elektromos felülvizsgálati szakvélemények, a tűzoltó készülékek és csapok kötelező felülvizsgálatának jegyzőkönyve, a tűzvédelmi szemlék, és tűzriadó próbák jegyzőkönyvei, a tűzvédelmi oktatás naplója stb.

## V. Tűzriadó terv

### 1. A tűzjelzés módja

Minden dolgozó, aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, azonnal köteles tűzjelzést adni a tűzoltóságnak a következő telefonszámon: **105**. A helyszínen tartózkodó személyeket hangosan figyelmeztetni a „**Tűz van!**” felkiáltással.

**A tűzriadó jele:** szaggatott csengetés.

**A tűzjelzés során az alábbi adatokat kell közölni:**

- a tüzeset helye, címe (kerület, utca, házszám, emelet)
- mi ég, mi van veszélyeztetve,
- mekkora a tűz terjedelme,
- emberélet van-e veszélyben, személyi sérülés történt-e,
- a tűzjelző neve,
- a jelzésre használt távbeszélő száma.

A tűzjelzéssel egy időben-szükség szerint-a tűzvédelmi felelős utasításaira el kell végezni a terület **áramtalanítását**.

### 2. A tűz oltása

Az intézmény minden alkalmazottjának **kötelessége** a keletkező tűz oltásának azonnali megkezdése, a veszélyeztetett személyek és az intézményi vagyon mentése a tűzoltóság megérkezéséig.

A **tűzoltóság** megérkezésekor a parancsnok megítélése szerint szükséges eszközöket és berendezéseket rendelkezésre kell bocsátani a tűz leküzdése érdekében.

A **tűzoltáshoz** csak olyan nem éghető anyagokat (homok, víz stb.) szabad használni, amelyek csökkentik az égő anyagok hőmérsékletét, illetve elzárják azokat az égést tápláló levegőtől.



**Elektromos** meghibásodásból eredő tüzet-áramütés veszélye miatt-**vízzel oltani tilos!**

### 3. A helyiségek kiürítése

Amennyiben a tűzvédelmi felelős vagy a munkahelyi vezető úgy értékeli a helyzetet, hogy a tűz gyors eloltása kétséges, akkor utasítást kell adnia a **helyiségek azonnali elhagyására**.

Különös tekintettel kell lenni a mozgáskorlátozott vagy nehezen mozgó idős személyekre, illetve a kisgyermekekre.

A helyiségeket az ott tartózkodónak **fegyelméletten** kell elhagyniuk, ügyelve arra, hogy pánikhelyzet ne alakuljon ki.

## VI. Az egyes helyiségekre vonatkozó előírások

### 5.1. Tantermek, előadótermek

- A tantermek tűzveszélyességi osztálya: „D” mérsékelten tűzveszélyes.
- A tantermekben a szokásos oktató-nevelő munka, esetenkénti szülői értekezlet folytatható.
- eltérő tevékenységre az iskola igazgatója, illetve helyettese adhat engedélyt.
- A tantermekben csak az oktatómunkához szükséges szemléltető eszközök, segédanyagok, az arra rendszeresített módon tárolhatók.
- Éghető (gyúlékony) szemléltető eszközök csak az oktató munkához szükséges mennyiségben és csak az adott óra időtartamára vihetők tanterembe. Tanári felügyeletüket biztosítani kell.
- A tantermekben az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a menekülési útvonalat ne zárják el.
- A tantermekből az éghető hulladékot el kell távolítani, és a külső szemétygyűjtőbe kell üríteni.
- A tantermekben tűzveszélyt okozó kísérlet nem folytatható, az osztályba sorolás ellenére dohányozni tilos!

### 5.2. Szertárak, laboratóriumok

- A helyiségek tűzveszélyességi osztálya: „D” mérsékelten tűzveszélyes.
- Az osztályba sorolástól függetlenül a helyiségekben dohányozni tilos!
- Kémiai kísérleteket, kémiai eljárásokat az ezzel kapcsolatos biztonságtechnikai és tűzvédelmi ismeretekkel rendelkező személy, kémia és fizika szakos tanár végezheti.
- Kísérletek bemutatásánál a szabályzat idevonatkozó pontjait és szabványok előírásait köteles a pedagógus betartani és betartatni.
- A tanulók ülésrendjét úgy kell megtervezni, hogy a kísérlettől biztonságos távolságban legyenek, veszélyhelyzet esetén a tantermet akadály nélkül elhagyhassák.
- Kémiai kísérletekhez használt eszközöket más célra használni tilos!

- Éghető, maró anyagokat közvetlenül a szeméttartóba vagy a lefolyóba önteni tilos!
- A kísérleti tanterekben tanuló tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhat.
- a foglalkozások megkezdésekor fel kell hívni a tanulók figyelmét a várható tűzvédelmi problémákra és azok elhárítási módjaira.

### **5.3. Számítástechnikai szaktanterem**

- A helyiségben az osztályba sorolástól függetlenül dohányozni tilos!
- A terem gyakorlati oktatásra és ilyen jellegű szakköri foglalkozásra vehető igénybe.
- A helyiségben a technikához nem tartozó egyéb éghető anyagokat tárolni, raktározni még átmenetileg sem szabad.
- A helyiség és a számítógépek használata utáni áramtalanítására fokozott gondot kell fordítani.
- Az esetlegesen keletkező tűz oltására elektromos áram jelenlétében használható a nagy értékű berendezéseket nem károsító tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.
- A helyiségben tanuló csak felelős szaktanár jelenlétében tartózkodhat.
- A helyiséget használaton kívül le kell zárni.

### **5.4. Irodák, tanári**

- Az irodák, iroda jellegű helyiségek tűzveszélyességi osztálya: „D” mérsékelten tűzveszélyes.
- A helyiségekben csak az ott folytatott tevékenységekhez szükséges anyagok, irodagépek, berendezések használhatók, és tárolhatók úgy, hogy közöttük legalább 80 cm széles közlekedési út szabadon maradjon.
- Elektromos berendezéseket, kávéfőzőt, mikrohullámú melegítőt, csak úgy szabad használni, hogy az éghető anyagoktól minimum 30 cm távolságra legyen elhelyezve. Használaton kívül feszültség mentesíteni kell.
- Az irodába a napi munka folyamán keletkezett papír hulladékot naponként el kell távolítani.
- Az irodagépeket használaton kívül mindenkor feszültség mentesíteni kell.
- Az irodákban, iroda jellegű helyiségekben „A” és „B” besorolású anyagokat, éghető folyadékot tárolni, felhasználni tilos!

### **5.5. Tornaterem**

- A tornaterem tűzveszélyességi osztálya „D” mérsékelten tűzveszélyes.
- A helyiségben a szokásos testnevelési foglalkozás tartható, eltérő tevékenységre az iskola igazgatója vagy helyettese adhat engedélyt.
- A helyiségben tanuló tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhat.

### **5.6. Melegítő konyha, tálaló, kiszolgáló**

- a helyiség tűzveszélyességi osztálya „D” mérsékelten tűzveszélyes.
- a konyhai tűzhelyeket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, melyek tüzet okozhatnak.
- a konyhai tűzhelyeket használat után üzemen kívül kell helyezni.

- Az osztályba sorolás ellenére a helyiségekben a dohányzás tilos, az előkészítő-, raktárhelyiségekben élelmiszereken, alapanyagokon, tisztítószeren kívül más anyag tárolása tilos. A helyiségben alkalmazott gépeket (hűtő, kávéfőző, sütő, mosogatógép stb.) csak a kezelési, használati utasításban meghatározott módon szabad üzemeltetni.
- **Az elektromos gépek évenkénti-szakemberrel történő felülvizsgálatát el kell végeztetni.**
- Fokozott figyelmet kell fordítani az elektromos és hőfejlesztő berendezések használatára, azokat (hűtőszekrény kivételével) felügyelet nélkül üzemeltetni tilos, az áramtalanításért a helyiséget utolsóként elhagyó személy a felelős.

### 5.7. Étkező

- Az ebédlőben az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijárat felé vezető közlekedési utak minden esetben szabadon maradjanak.
- Az étkezőt anyagtárolásra igénybe venni tilos!

### 5.8. Kazánház

- a helyiség tűzveszélyességi osztálya „D” mérsékelten tűzveszélyes.
- Az osztályba sorolás ellenére a helyiségben dohányozni tilos.
- A helyiségben csak az ott dolgozók, illetve a karbantartással és javítással megbízott, valamint az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak.
- A bejárati ajtón táblát kell lehelyezni: „Kazánház” felirattal. A kazánház zárt terület, ajtaját zárva kell tartani.
- A kazánházban csak az üzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök helyezhetők el.
- A tüzelőberendezést csak írásban megbízott, megfelelő érvényességű kezelői és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozó időszakos felügyelete mellett szabad üzemeltetni.
- A kazán és annak tartozékait képező berendezéseket csak a gyártómű által kiadott használati (kezelési) utasításban foglaltak szerint szabad üzemeltetni.
- A kazán kezelőjének begyújtás előtt meg kell győződnie a gázellátás folyamatosságáról, az összes biztonsági berendezés sértetlenségéről, és azok működőképességéről. A kazán üzembe helyezését a kazán kezelési utasításában előírt sorrendben és idő betartásával kell végrehajtani.
- A tüzelő berendezéseket azonnal le kell állítani, ha működésüknél bármilyen, a normál üzemtől eltérő rendellenességet (gázszag, lángkialvás) észlelhető. Újraindítás csak a hiba szakszerű megszüntetése után végezhető.
- A fűtőberendezést évente egy alkalommal arra jogosult szakemberrel, szakcéggel felül kell vizsgáltatni és annak megtörténtét, valamint eredményét a karbantartási naplóban kell rögzíteni. Ugyancsak a karbantartási naplóban kell dokumentálni az elvégzett mindenfajta javítást és karbantartást, amelyet csak kijelölt szakember végezhet.
- Tűz esetén a kazán kezelője vagy a tüzet észlelő személy köteles telefonon, illetve a jelzőcsengővel tűzjelzést adni.
- A kazánházban a GOMBSZ- hűtőtjeljesítményre vonatkozó- előírásai szerint legalább 2 db 12kg-os porral oltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A Kazánházat állandóan tisztán, a közlekedési utat szabadon kell tartani.

### 5.9. A Irattárak, raktár

- A helység tűzveszélyességi osztálya „C” tűzveszélyes
- A helyiségek elektromos szerelését a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Az irattár polcai csak nem éghető anyagból készülhetnek.
- Az állványok között legalább 80 cm utat kell állandóan szabadon hagyni.
- A helyiségben elektromos melegítő., vagy fűtőberendezést használni tilos.
- Tűzoltás céljára helyiségenként 1 db tűzoltó készüléket kell biztosítani.
- A helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok még kis mennyiségben sem tárolhatók.

### 5.9. B Szertárak

- A szertárak tűzveszélyességi osztály „C” tűzveszélyes
- A szertár jellegét a helyiség ajtaján, a bennük tárolt anyagok milyenségét és mennyiségét a tároló eszközön kell feltüntetni.
- Éghető anyagokat, egyéb anyagoktól elkülönítve- csak a szükséges mennyiségben-szabad tárolni.
- A szertárban tanuló-tanári felügyelet nélkül- nem tartózkodhat.

## VII. Zárórendelkezések

### 1. A szabályzat időbeli és személyi hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi **közalkalmazottjára** és más munkavállalójára.

Jelen igazgatói utasítás 2009. év szeptember hónap 22 napjával lép hatályba és ezzel egyidejűleg minden korábbi vonatkozó belső utasítás hatályát veszti.

### 2. A szabályzat hozzáférhetősége és módosításai

A szabályzat tartalmát az intézmény vezető helyettese köteles ismertetni a beosztott munkatársakkal. A szabályzat **egy példányát** hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi alkalmazottja számára a vezető helyettesi irodában és a tanári szobában.

A tűzvédelmi felelősnek gondoskodni kell jelen szabályzat olyan **módosításáról**, amely az új törvények és rendeletek hatálybalépése miatt szükségesek.

Kelt.: Teskánd, 2009. szeptember 22.

P.H.

.....  
intézményvezető

